



AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE

Ufficio Programmazione LL.PP. e Gestione Interventi

Prot. 2024-000 **9439**
POS: UT-RAU-TCNL 1355

Assergi, li **11 OTT. 2024**

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche
Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
P.E.C.: **dpc002@pec.regione.abruzzo.it**

Al Commissario Straordinario
per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso
P.E.C.: **commissario.gransasso@pec.mit.gov.it**

e, p.c.:

Al Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia
P.E.C.: **info@cert.isoladelgransasso.gov.it**

Al Comune dell'Aquila
P.E.C.: **protocollo@comune.laquila.postecert.it**
Albo Pretorio e Portineria
e-mail: **albo.pretorio@comune.laquila.it**

Al Raggruppamento Carabinieri Parchi
Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Loc. Fonte Cerreto – ASSERGI (AQ)
e-mail: **042613.001@carabinieri.it**
P.E.C.: **faq42613@pec.carabinieri.it**

Trasmessa a mezzo e-mail alle Stazioni Carabinieri "Parco" di:
Isola del Gran Sasso - e-mail: **042626.001@carabinieri.it**
Assergi - e-mail: **042617.001@carabinieri.it**

All'ARTA Abruzzo
P.E.C.: **protocollo@pec.artaabruzzo.it**

per Albo Pretorio - SEDE
e-mail: **urp@gransassolagapark.it**

OGGETTO: Interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso (ex art. 4-ter D.L. 32/2019 e ss.mm.ii.) Indagini geognostiche, geofisiche e monitoraggio
- Codice Pratica: 24/0327604
Nulla Osta ai sensi dell'art. 13, Legge 394/91 e ss.mm.ii.



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





Rif.: prot. n. 0370189/24 del 23-09-2024

In esito alla nota in riferimento, acquisita da questo Ente con prot. n. 2024-0008781 del 24.09.2024, con la quale la Regione Abruzzo ha trasmesso il Giudizio CCR-VIA n° 4347 del 19.09.2024 conclusivo del Procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale relativo all'intervento in oggetto,

- **VISTA** la nota in riferimento, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 0008781-2024 del 24.09.2024;
- **VISTA** la Legge 06.12.91 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.P.R. 05.06.95 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- **VISTO** lo Statuto del Parco adottato con D.M. dell'Ambiente del 16.10.2013, n.0000283;
- **PRESO ATTO** della pubblicazione del Piano per il Parco nella G.U. della Repubblica Italiana, parte seconda, n.124 del 22 ottobre 2020;
- **VISTE** la Zonazione e la Normativa di Attuazione del Piano del Parco;
- **VISTO** il D.P.R. n. 357 dell'8 Settembre 1997 "Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- **VISTO** il D.Lgs. 30/03/01, n.165, art.4;
- **VISTA** la Legge 07/08/90, n.241 e ss.mm.ii.;
- **VISTE** le "Linee guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019 (GU Serie Generale n. 303 del 28/12/2019);
- **VISTE** le "Linee guida regionali per la redazione della Valutazione d'Incidenza" della Regione Abruzzo, quale recepimento delle Linee Guida nazionali, adottate con D.G.R. n. 860 del 22.12.2021;
- **CONSIDERATO** che il progetto riguarda l'esecuzione di sondaggi geognostici, prospezioni geofisiche e attività di monitoraggio finalizzati alla realizzazione di uno studio geologico-idrogeologico a supporto del progetto di messa in sicurezza del sistema idrico della galleria del Gran Sasso;
- **CONSIDERATO** che il contesto ambientale in cui si svolgeranno le attività di sondaggio è la falda idrica basale del massiccio del Gran Sasso, matrice ambientale primaria del Parco Nazionale in collegamento diretto con le principali sorgenti alimentate dal massiccio;
- **CONSIDERATO** che, data la delicatezza del contesto ambientale interessato, è di importanza prioritaria il conseguimento della massima efficacia per il progetto di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso di cui l'acquifero carsico è parte integrante;
- **CONSIDERATO** che un efficace intervento per la messa in sicurezza della falda idrica basale del massiccio del Gran Sasso, compresa tra gli obiettivi specifici dell'attività del Commissario Speciale i sensi dell'art. 4ter della L. 14-06-2019, n. 55, è interesse diretto e primario dell'Ente Parco, strettamente attinente ai suoi fini istituzionali;
- **CONSIDERATO** che, ai fini della illustrazione degli obiettivi del progetto, espressamente prevista dal cap. 3.4 delle Linee Guida Nazionali sulla Valutazione di Incidenza, non viene indicato con quali dati ed elementi di conoscenza saranno integrati i risultati dei nuovi sondaggi e non vengono illustrati i dati scientifici in base ai quali sono stati individuati numero e localizzazione dei sondaggi;
- **CONSIDERATO** che non è descritta chiaramente la gestione delle eventuali venute d'acqua dai sondaggi, del tutto probabili data la finalità di questi, e che il funzionamento dei dispositivi "preventer" installati alla bocca dei sondaggi viene descritta come finalizzata al convogliamento delle venute d'acqua nelle canalizzazioni delle acque di piattaforma raccolte in galleria e condotte a scarico;
- **CONSIDERATO** che nuovi prelievi idrici, ad eccezione di quelli strettamente necessari alle attività di campionamento, si configurerebbero come nuove opere di captazione, in palese contrasto con l'art. 11,



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





comma 3 della Legge 394/1991, che vieta la modificazione del regime delle acque, e con gli artt. 7, comma 7 e 8, comma 7 della Normativa di Attuazione del Piano del Parco, che escludono "il prelievo e l'utilizzo delle risorse naturali abiotiche e biotiche" nelle zone "a" e "b";

- **RICHIAMATO** il parere, favorevole con prescrizioni, espresso da questo Ente in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale con nota prot. n. 0008253-2024 del 09.09.2024;
- **VISTA** la richiesta del Commissario Straordinario che la prescrizione n. 13 al Parere VInCA dell'Ente venga riformulata in quanto non risulta attuabile nella fase di indagini geognostiche poiché "l'attuazione delle misure prescritte poiché *"l'attuazione delle misure prescritte (strumentazione dei pozzetti di ispezione presenti sotto la piattaforma stradale) durante le indagini geognostiche, potrebbe determinare un turbamento della qualità delle acque tale da mettere a rischio di scarico l'acqua destinata all'uso potabile"*, trasmessa con nota prot. n. 0362395/24 del 17.09.2024, acquisita agli atti del' Ente in pari data con prot. n. 2024-0008562;
- **VALUTATO** di confermare, in audizione presso il CCR-VIA, la prescrizione n. 13 ritenendo inconsistente la richiesta del Commissario in quanto le attività di monitoraggio prescritte sono integrative di quelle già previste in progetto e non comporterebbero un incremento del rischio di turbamento della qualità delle acque captate per uso idropotabile ma, per contro, apporterebbero un notevole miglioramento dell'efficacia del monitoraggio consentendo un superiore livello di discriminazione per il rilevamento e la localizzazione di eventuali fonti di contaminazione durante la fase di esecuzione dei sondaggi e dei successivi lavori;
- **VISTO** il Giudizio n. 4347 del CCR-VIA con recepimento del parere espresso da questo Ente , con l'invito a svolgere, *"relativamente alla prescrizione n. 13 del parere citato, un ulteriore confronto, prima dell'avvio dei lavori, tra Ente Parco e Struttura Commissariale"*;
- **PRESO ATTO** della comunicazione (prot. n. 0009189-2024 del 07.10.2024) con cui il Commissario e la società incaricata della progettazione Italferr, a seguito dell'incontro tenutosi il 2 ottobre, dichiarano che il piano di monitoraggio descritto nel capitolo "3.3 Monitoraggio" della Relazione di Incidenza *"è un'attività da collocarsi ed eseguirsi in una fase successiva a quella di esecuzione delle indagini stesse"* e che *"lo stesso è da collocarsi ed eseguirsi in una fase successiva a quella di esecuzione delle indagini stesse tenendo conto inoltre che non è attualmente possibile rendere concomitanti con le attività di indagine previste dal 14 ottobre alla fine di novembre 2024"*;
- **CONSIDERATO** essenziale migliorare decisamente l'efficacia del monitoraggio delle acque idropotabili captate dotandolo di una discriminazione notevolmente superiore che garantirebbe l'individuazione con elevata precisione delle fonti di eventuali contaminazioni dell'acqua captata e della falda idrica e consentirebbe di intervenire prontamente su di esse con un conseguente deciso miglioramento dell'efficacia e della sicurezza dei lavori di messa in sicurezza;
- **CONSIDERATO** che la maggior parte dell'acquifero carsico del Gran Sasso e delle operazioni in progetto sono localizzati in zona "a" e "b" del Piano del Parco;
- **CONSIDERATO** che, non essendo indicate le localizzazioni delle prospezioni geofisiche in progetto, non è possibile effettuare una valutazione realistica su eventuali incidenze;
- **CONSIDERATO**, tuttavia, che, data la natura poco invasiva di tali interventi, si può ritenere che gli unici fattori di incidenza significativi, siano legati all'accesso alle aree di indagine in fase di esecuzione, con l'eventuale circolazione di automezzi fuori dalle strade aperte alla circolazione ordinaria e la necessità di apertura di piste di accesso;
- **CONSIDERATO** che, per la fase di monitoraggio, il piano di indagine sul collettore principale **non prende in considerazione i pozzetti d'ispezione presenti sotto il manto stradale** di entrambe le gallerie, in numero di 12 + 15 rispettivamente, già rilevati e ispezionati dalla precedente gestione commissariale;
- **RITENUTO** che la cantierizzazione dei lavori in eterno possa generare un disturbo generico e momentaneo alla fauna selvatica eventualmente presente nei dintorni, per l'uso di macchinari e attrezzature che producono rumori e vibrazioni, ma senza determinare incidenze negative significative;
- **CONSIDERATO** che:



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it



Polo
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette





- ai sensi dell'art. 11, co. 3 lett. a) della L. 394/1991, sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali;
- **FATTI SALVI** tutti i divieti e obblighi riguardo alla tutela della fauna selvatica di cui alla L. 157/1992;
 - **FATTE SALVE** tutte le normative urbanistiche e ambientali vigenti e tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli enti competenti in materia urbanistica e ambientale, che sono da considerare ulteriori «opportune misure regolamentari e amministrative» previste dall'art. 6, co. 1 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" comunque vigenti e che risultano «conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti» Natura 2000;
 - **RITENUTO** che l'intervento in oggetto non sia suscettibile di generare incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di habitat, specie e/o habitat di specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a quelle citate nello Standard Data Form della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga", purché vengano rispettate opportune prescrizioni;
 - **VERIFICATO** che l'intervento è conforme con le finalità e previsioni del Piano per il Parco per le zone "a", "b", "c" e "d1" (artt. 7, 8, 9 e 11 della N.d.A.);
 - **VISTA** l'istruttoria tecnica agli atti dell'ufficio;
- per quanto di competenza, si rilascia il

NULLA OSTA

ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991,

per il progetto di "Interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso (ex art. 4-ter D.L. 32/2019 e ss.mm.ii.). Indagini geognostiche, geofisiche e monitoraggio" nei Comuni di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) e L'Aquila, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. siano utilizzate attrezzature di cantiere, macchine operatrici e automezzi caratterizzati da basse emissioni sonore e gassose, omologati secondo le più recenti norme in materia;
2. al fine di ridurre l'inquinamento acustico e gassoso si dovranno ottimizzare le fasi esecutive, provvedendo a spegnere i mezzi non utilizzati, a sovrapporre il minor numero possibile di mezzi in attività e limitando l'uso di gruppi elettrogeni.
3. nel caso si verificano sversamenti al suolo di oli, carburanti, lubrificanti e altre sostanze analoghe, si dovrà intervenire tempestivamente con materiale assorbente e il terreno interessato dovrà essere prelevato e smaltito a norma di Legge;
4. eventuali rifiuti e sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere accumulati in modo da prevenire il rischio di eventuali rovesci accidentali nel suolo o nei corsi d'acqua, e conferiti a siti di recupero/smaltimento autorizzati tramite automezzi parimenti autorizzati al trasporto;
5. è fatto obbligo di ispezionare a vista prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione e sempre a inizio giornata strutture, macchinari, terreni, vegetazione, materiali, vasche bidoni e in generale qualsiasi zona dell'area di cantiere, che potrebbe essere interessata dalla presenza di esemplari in difficoltà (es. intrappolati in scavi, bidoni, vasche ecc.) e dalla presenza di rifugi riproduttivi (nidi, tane, ecc.), segnalando tempestivamente alla Stazione Parco dei Carabinieri Forestali competente per territorio e all'Ente Parco eventuali rinvenimenti accidentali di fauna selvatica;
6. al termine dei lavori i siti interessati dovranno essere bonificati mediante pulizia accurata delle aree interessate, rimuovendo e smaltendo a norma di legge tutti i residui di lavorazione e gli eventuali materiali di rifiuto;
7. nel caso di verifica, in sede di sopralluogo preliminare, della presenza di *Ononis rotundifolia* in prossimità del sito "BH17", questo dovrà essere delocalizzato sul sito alternativo "BH17B" individuato nella documentazione di progetto;
8. l'applicazione del protocollo di intervento *Azioni per il contenimento di Senecio inaequidens*, dovrà



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





- essere estesa anche alla vegetazione aliena preesistente individuata in prossimità delle aree interessate dai sondaggi;
9. per il raggiungimento dei siti designati per lo svolgimento delle prospezioni geofisiche, sia con metodo sismico a rifrazione, sia mediante tomografia elettrica, non dovranno essere aperte piste di accesso e i siti prescelti dovranno essere comunicati preventivamente all'Ente Parco;
 10. ad integrazione delle misure previste in progetto a prevenzione di eventuali sversamenti sulla piattaforma stradale per garantire il mantenimento dello stato di integrità dell'acquifero, analogamente a quanto provato con successo nell'ambito del "Progetto delle Attività di Pulitura della volta delle gallerie del Traforo del Gran Sasso finalizzate all'ispezione visiva del rivestimento dei fornic" presentato da Strada dei Parchi nel settembre del 2020, i teli d'impermeabilizzazione dovranno coprire completamente le beole a copertura delle canalette poste nei marciapiedi, e "salsicciotti" assorbenti dovranno essere posti in corrispondenza fra i marciapiedi ed i paramenti della galleria, smaltendo i teli usati al termine di ogni sondaggio;
 11. in caso di rilevamento dell'approssimarsi dei valori soglia dei parametri di torbidità e di contaminazione chimica, mediante i sistemi di monitoraggio in continuo delle acque addotte nelle reti idriche dei gestori Ruzzo Reti e Gran Sasso Acqua, l'attività di perforazione dovrà essere rallentata o sospesa;
 12. le modalità di gestione delle eventuali venute d'acqua dai sondaggi devono assicurare il contenimento delle acque ed escludere la possibilità di apertura di nuovi prelievi idrici, in contrasto con la Legge 394/91, art. 11, comma 3 e con gli artt. 7, comma 7 e 8, comma 7 della Normativa di Attuazione del Piano del Parco, ad eccezione di quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività di campionamento previste dal piano di indagini;
 13. la fase di monitoraggio, da svolgersi in una fase successiva a quella di esecuzione delle indagini geognostiche in oggetto, dovrà essere avviata propedeuticamente alla fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e dovrà includere i pozzetti d'ispezione presenti sotto la piattaforma stradale in entrambe le gallerie, in numero di 12 e 15 rispettivamente, dotandoli di strumentazione idonea alla misurazione di portata, di temperatura e conducibilità elettrica, con acquisizione in continuo.

Il presente Nulla Osta è da valersi esclusivamente sotto il profilo ambientale di competenza, fatta salva ogni altra diversa competenza e fatti salvi i diritti di terzi.

I Nuclei Carabinieri "Parco" di Isola del Gran Sasso (TE) Assergi (AQ), sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente Nulla Osta e delle prescrizioni in esso integrate, segnalando con la dovuta tempestività ogni eventuale abuso e adottando gli adempimenti di competenza.

L'esecuzione di quanto previsto in oggetto in modo difforme da quanto autorizzato, comprese le prescrizioni sopra elencate, comporterà l'annullamento del presente nulla osta e l'applicazione delle sanzioni a norma di legge.

Si comunica che l'istruttore tecnico è l'Ing. Gennaro Pirocchi, contattabile al n. tel. 0862-6052222 o all'indirizzo e-mail: gennaropirocchi@gransassolagapark.it.

I Comuni di Isola del Gran Sasso (TE) e L'Aquila sono pregati di affiggere all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi, il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente, e di provvedere alla restituzione dello stesso accompagnato dalla notifica di avvenuta pubblicazione.

Cordiali saluti.

Il Direttore f.f.
Avv. Elsa Olivieri

Allegati: copia del progetto per il C.T.A./C.C.P.

GP/gp/Regione Abruzzo – Commissario Speciale/indagini geognostiche, geofisiche e monitoraggio/Nulla Osta



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it



Polo
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230

