



GIUNTA REGIONALE

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n° 3998 Del 31/08/2023

Prot. n° 23/0250305 Del 12/06/2023

Ditta Proponente: Tecno Energy S.r.l.

Oggetto: Progettazione di un impianto agro-fotovoltaico di potenza complessiva 6094,00 kW e di tutte le opere connesse

Comune di Intervento: Gissi (CH)

Tipo procedimento: Valutazione Preliminare ai sensi dei commi 9 e 9 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali -

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott. Giancaterino Giammaria (delegato)

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara ASSENTE

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott. Gabriele Costantini (delegato)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ing. Eligio Di Marzio (delegato)

Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila ASSENTE

Dirigente Servizio Opere Marittime ing. Marcello D'Alberto

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

Chieti ASSENTE

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila dott. Luciano Del Sordo (delegato)

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti dott. Paolo Torlontano (delegato)

Direttore dell'A.R.T.A ing. Simonetta Campana (delegata)

Relazione Istruttoria Titolare Istruttoria: ing. Erika Galeotti

Si veda istruttoria allegata





GIUNTA REGIONALE

Preso atto della documentazione presentata dalla Tecno Energy S.r.l. in merito all'intervento "Progettazione di un impianto agro-fotovoltaico di potenza complessiva 6094,00 kW e di tutte le opere connesse, nel comune di Gissi (CH)" acquisita al prot. n. 0250305/23 del 12 giugno 2023 e dei chiarimenti forniti dalla Ditta e acquisiti al prot. n. 0356754 del 30/08/2023;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Vista la richiesta di audizione dell'ing. Fabio Gironi, del dott. Vincenzo del Genio, dell'ing. Valentina Villano e dell'ing. Rosita Anna Rossi acquisita al prot. n. 356863 del 30 agosto 2023 e ritenuto il Comitato di non avere necessità di chiarimenti;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

PRESA D'ATTO CHE LA MODIFICA RIENTRA NEI COMMI 9 E 9 BIS DELL'ART. 6 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II.

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso

dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Giancaterino Giammaria (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Marcello D'Alberto

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Simonetta Campana (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la verbalizzazione

Titolare: ing. Silvia Ronconi

Gruppo: dott.ssa Paola Pasta

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione preliminare – V.P.
Tecno Energy. Impianto fotovoltaico a Gissi di potenza complessiva 6.094 kW

Oggetto

Titolo dell'intervento:	Impianto agro-fotovoltaico a Gissi
Descrizione del progetto:	Progettazione di un impianto agro-fotovoltaico di potenza complessiva 6.094 kW e di tutte le opere ed infrastrutture connesse, nel Comune di Gissi (CH)
Azienda Proponente:	Tecno Energy
Procedimento:	Valutazione preliminare – V.P. art. 6 comma 9 e 9bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Localizzazione del progetto

Comune:	Gissi
Provincia:	CH
Altri Comuni interessati:	Nessuno
Località	località Peschiola
Numero foglio catastale:	10
Particella catastale:	77, 14, 15, 52, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 334, 119, 156, 357, 358, 4069, 4071, 4083, 92, 4241, 432, 336

Contenuti istruttoria

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Modello 6

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.

Tecno Energy. Impianto fotovoltaico a Gissi di potenza complessiva 6.246 kw

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Iter Amministrativo

Acquisizione in atti domanda	Prot. n. 0250305/23 del 12/06/2023
Oneri istruttori versati	50,00 €

Elenco Elaborati

Publicati sul sito - Sezione “Elaborati VA” e “Elaborati V.Inc.A.”	Publicati sul sito - Sezione “Integrazioni”
Documentazione generale: modello-6.pdf Allegati: c-034-int-t-04-planimetria-generale-dellimpianto-signed.pdf	

Il/la sottoscritto/a EUGEN PSAIER nato a BRESSANONE (BZ) il 09/01/1972, residente a BRESSANONE (BZ), via S. CASSIANO,3 codice fiscale PSRGNE72A09B160E,

in qualità di **legale rappresentante** della società **Tecno.energy srl**

DICHIARA QUANTO SEGUE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

Progettazione di un impianto agro-fotovoltaico di potenza complessiva 6.094 KW e di tutte le opere ed infrastrutture connesse, nel comune di Gissi.

TIPOLOGIA DI OPERA ESISTENTE

Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto __, lettera	
Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto __, lettera	
Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera b) in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015	denominata "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW"

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO / OPERA ESISTENTE

Il progetto proposto ha come finalità la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di picco pari a **6'094 kW**, sito nel Comune di **Gissi (CH)**, in località Peschiola, coordinate 42°03'39"N 14°34'23"E.

La potenza elettrica del generatore fotovoltaico in immissione, pari a **5'995 kW**, sarà erogata in media tensione per mezzo di una cabina di consegna, dalla quale partirà un **cavidotto interrato in MT a 20 kV**, di lunghezza pari a **530 ml**, che si collegherà alla linea MT esistente denominata "Terna D52042040", tramite giunzione tra cavi interrati, nel punto di coordinate 42°03'26"N; 14°34'30.4"E.

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

Dati catastali					
Comune	Numero foglio	Particella	Mq	Coordinate UTM	
				E	N
Gissi	10	77	1,603	14°34'23.7"E	42°03'39.6"N
Gissi	10	14	0,177	14°34'23.7"E	42°03'39.6"N
Gissi	10	15	0,265	14°34'23.7"E	42°03'39.6"N
Gissi	10	52	0,107	14°34'23.7"E	42°03'39.6"N
Gissi	10	53	0,544	14°34'23.7"E	42°03'39.6"N
Gissi	10	54	0,144	14°34'23.7"E	42°03'39.6"N

Modello 6
SCHEDA DI SINTESI - VALUTAZIONE PRELIMINARE
art. 6, comma 9 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.

Gissi	10	55	0,55	14°34'23.7"E	42°03'39.6"N
Gissi	10	56	0,145	14°34'23.7"E	42°03'39.6"N
Gissi	10	57	0,287	14°34'23.7"E	42°03'39.6"N
Gissi	10	58	0,084	14°34'23.7"E	42°03'39.6"N
Gissi	10	59	0,266	14°34'23.7"E	42°03'39.6"N
Gissi	10	334	0,611	14°34'23.7"E	42°03'39.6"N
Gissi	10	119	0,136	14°34'23.7"E	42°03'39.6"N
Gissi	10	156	0,072	14°34'23.7"E	42°03'39.6"N
Gissi	10	357	0,213	14°34'23.7"E	42°03'39.6"N
Gissi	10	358	0,044	14°34'23.7"E	42°03'39.6"N
Gissi	10	4069	0,232	14°34'23.7"E	42°03'39.6"N
Gissi	10	4071	0,058	14°34'23.7"E	42°03'39.6"N
Gissi	10	4083	0,165	14°34'23.7"E	42°03'39.6"N
Gissi	10	92	0,705	14°34'23.7"E	42°03'39.6"N
Gissi	10	4241	1,099	14°34'23.7"E	42°03'39.6"N
Gissi	10	432	1,185	14°34'23.7"E	42°03'39.6"N
Gissi	10	336	0,344	14°34'23.7"E	42°03'39.6"N
Dati urbanistici: Zona Agricola					
<i>(indicare la classificazione urbanistica dell'area di intervento ai sensi dello strumento urbanistico comunale vigente)</i>					

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO / OPERA ESISTENTE

L'impianto FV sarà costituito: da un totale di 10'170 moduli fotovoltaici disposti su 339 tracker mono-assiali ancorati direttamente al suolo tramite pali infissi nel terreno senza utilizzo di alcun tipo di fondazione in cemento; da n. 1 cabine di consegna e utente; da n. 3 cabine di campo. Inoltre, il campo sarà suddiviso in 2 isole da 116 stringhe, 1 isola 114, 2 isole da 112 ed 1 isola da 108 stringhe, ciascuna stringa sarà composta da 15 moduli.

La potenza elettrica del generatore fotovoltaico in immissione, pari a 5'995,0 KWp sarà erogata in media tensione per mezzo della cabina di consegna, collegata in entra-esce su linea MT esistente TERNA – D52042040, nella tratta dei nodi D520-216623 - D500-1-381208 (coordinate 42°03'26"N -14°34'30.4"E), tramite un cavidotto interrato in MT a 20 kV di lunghezza pari a 530 metri.

L'elettrodotto interrato sarà realizzato con cavo MT in AL 3x1x185 mmq tipo RG7H1R 12/20 kV. Lo scavo per l'alloggio del cavidotto avrà le dimensioni: larghezza L= 0,60/0,80 mt, profondità P= 1,20 mt e Lunghezza L= 530 ml.

FINALITÀ E MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Modello 6
SCHEDA DI SINTESI - VALUTAZIONE PRELIMINARE
art. 6, comma 9 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.

L'impianto FV in oggetto, a seguito di ulteriori approfondimenti progettuali ha subito una modifica circa la potenza dello stesso. In particolare la nuova configurazione impiantistica prevede: un totale di 7'616 moduli fotovoltaici disposti su 272 tracker mono-assiali ancorati direttamente al suolo tramite pali infissi nel terreno senza utilizzo di alcun tipo di fondazione in cemento; da n. 1 cabine di consegna e utente; da n. 3 cabine di campo.

La potenza di produzione del generatore fotovoltaico sarà quindi pari a 5'102 KWp.

Tale modifica non rientra nella categoria di modifiche sostanziali ne pregiudica un aggravamento delle componenti ambientali esaminate nel procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ma bensì comporta una diminuzione degli impatti precedentemente analizzati in quanto si ha una sostanziale riduzione sia della potenza che del numero di strutture utilizzate per la realizzazione del parco fotovoltaico.

ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO / OPERA ESISTENTE

<i>Procedura</i>	<i>Autorità Competente / Protocollo / Data</i>
<ul style="list-style-type: none"> Verifica di Assoggettabilità a VIA 	CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE Prot. n° 22/0028090 Del 26/01/2022 Giudizio n° 3641 Del 21/04/2022

Indicare se nel giudizio di VA o di VIA sono previste prescrizioni, in caso, affermativo è necessario corredare la presente istanza con opportuna documentazione contenente gli elementi necessari alla Verifica dell'Ottemperanza, ai sensi dell'art. 28, comma 3.

Nessuna prescrizione

ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO PROPOSTO

<i>Procedura</i>	<i>Autorità Competente</i>
<ul style="list-style-type: none"> Autorizzazione unica (art.12 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n.387) 	Regione Abruzzo <i>Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio</i>

AREE SENSIBILI E / O VINCOLATE DAL PROGETTO E DALLE SUE MODIFICHE

<i>Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade neppure parzialmente all'interno dei piani e dei vincoli di seguito riportati:</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Breve descrizione¹</i>
<ul style="list-style-type: none"> Piano Regionale Paesistico 2004 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> Piano Regionale Gestione Rifiuti (L.R. 45/2007) 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> Piano Regionale Tutela Acque (art. 121 D.Lgs. 152/2006) 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> Piano Assetto Idrogeologico 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'impianto FV risulta interessato in parte da aree soggette a Pericolo di Frana (classe P2 e P1) e da aree soggette a Rischio Frana (Classe R1), mentre il Cavidotto MT attraversa aree di Pericolosità di frana P2 e aree a Rischio frana R1.
<ul style="list-style-type: none"> Piano Stralcio Difesa Alluvioni 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/1923) 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> Aree di salvaguardia acque superf. e sotterranee (art. 94 D.Lgs. 152/2006) 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> Aree Naturali Protette (L. 394/1991) 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> Siti Rete Natura 2000 – SIC, ZPS e ZSC (Dir. 79/409/CEE, 92/43/CEE) 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> Piano Regolatore Generale 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

¹ Specificare l'ambito di appartenenza, la denominazione della zona/area e la distanza dall'area di progetto, nel caso di risposta affermativa (ricade totalmente/parzialmente); nel caso di risposta negativa (non ricade neppure parzialmente) non fornire alcuna descrizione.

AREE SENSIBILI E / O VINCOLATE DAL PROGETTO E DALLE SUE MODIFICHE

<i>Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade neppure parzialmente all'interno dei piani e dei vincoli di seguito riportati:</i>	SI	NO	Breve descrizione ¹
• Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

INTERFERENZE DELLE MODIFICHE AL PROGETTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE

<i>Domande</i>	SI	NO	<i>Inserire una breve descrizione ed indicare i potenziali effetti ambientali significativi</i>
• Nel giudizio di VA o di VIA sono previste prescrizioni, (in caso, affermativo è necessario corredare fornire evidenza di aver ottemperato alle stesse, ai sensi dell'art. 28, comma 3.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• La costruzione, l'esercizio o la dismissione delle <i>modifiche al progetto</i> comporteranno azioni che modificheranno fisicamente l'ambiente interessato (topografia, uso del suolo, corpi idrici, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Il <i>progetto con le modifiche proposte</i> comporterà l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto, la movimentazione o la produzione di sostanze o materiali che potrebbero essere nocivi per la salute umana o per l'ambiente?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Il <i>progetto con modifiche</i> comporterà la produzione di rifiuti solidi durante la costruzione, l'esercizio o la dismissione?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Il <i>progetto con modifiche</i> genererà emissioni di inquinanti, sostanze pericolose o nocive in atmosfera?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Il <i>progetto con modifiche</i> genererà rumori, vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche, emissioni luminose o termiche?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Il <i>progetto con modifiche</i> comporterà rischi di contaminazione del terreno, delle acque superficiali o sotterranee?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Nelle <i>modifiche al progetto</i> o in aree limitrofe sono presenti corpi idrici superficiali e/o sotterranei che potrebbero essere interessati dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Le <i>modifiche al progetto</i> interessano le vie di trasporto suscettibili di elevati livelli di traffico o che causano problemi ambientali?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Nell'area di <i>progetto con le modifiche proposte</i> o in aree limitrofe sono presenti ricettori sensibili (es. ospedali, scuole, luoghi di culto, strutture collettive, ricreative, ecc.) che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Sulla base delle informazioni delle Tabelle di tale scheda di sintesi, nell'area di <i>progetto con le modifiche proposte</i> o in aree limitrofe sono presenti zone che sono già soggette a inquinamento o danno ambientale, quali ad esempio zone dove gli standard ambientali previsti dalla legge sono superati, che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Le eventuali interferenze del <i>progetto con le sue modifiche</i> identificate tramite questo Modello 6 sono suscettibili di determinare effetti cumulativi con altri progetti/attività esistenti o approvati?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

ALLEGATI

<i>N.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Scala</i>	<i>Nome file</i>
C_033_INT_T_04	Planimetria generale dell'impianto	1:1000	Planimetria generale dell'impianto

Modello 6
SCHEDA DI SINTESI - VALUTAZIONE PRELIMINARE
art. 6, comma 9 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.

Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole della responsabilità penale che ne consegue, che i dati riportati nel presente modello e nei suoi allegati sono veritieri.


Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lina Cuvor".

La presente istanza equivale a consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati relativi, effettuate dall'Autorità Competente in adempimento alle proprie funzioni istituzionali e conformemente al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data 06/06/2023

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lina Cuvor".

Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

Il/La sottoscritto/a Eugen Psaièr _____, nato/a _____
_____ il _____ identificato tramite documento
di riconoscimento Carta d'identità n. _____ rilasciato il _____
da Comune _____ in qualità di (specificare se in rappresentanza di un Ente, Associazione, privato cittadino,
ecc...) AMMINISTRATORE UNICO/LEGALE RAPPRESENTANTE della società TECNO ENERGY
srl,
chiede di poter partecipare, **tramite l'invio della presente comunicazione**, alla seduta del CCR-
VIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VIncA) Specificare Intervento
Verifica di Assoggettabilità a V.I.A per IMPIANTO FV C_033_Impianto agro-fotovoltaico Gissi,
in capo alla ditta proponente TECNO ENERGY srl,
che si terrà il giorno 31/08/2023 .

DICHIARAZIONE:

il soggetto delegato dal sottoscritto, che parteciperà alla convocazione CCR VIA, sarà
l'ingegner Fabio Gironi. Inoltre, in qualità di soggetti tecnici saranno presente il Geologo
Vincenzo Del Genio, l'Ingegnere Rosita Anna Rossi e l'Ingegnere Valentina Villano.

Si riportano di seguito i recapiti dei tecnici partecipanti:

email:

cell:

email:

cell:

email:


cell:

N.B. Alla suddetta richiesta potrà essere eventualmente allegata ulteriore informazioni che siano ritenute, dal richiedente, utili per il Comitato ai fini della valutazione di merito (nella dimensione massima di 25 MB).

Bressanone, il 30/08/2023

Firma del richiedente

Eugen Psajer

Handwritten signature of Eugen Psajer in black ink, written in a cursive style.

Si allega:

1. Documento di riconoscimento.
2. Altra Documentazione
 - a.