

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

Ufficio Energia e Sostenibilità

Corso Vittorio Emanuele n. 301 – 65124 Pescara

Svea Solar Italia S.r.l.

sveasolaritalia@pec.it

per conoscenza

Regione Abruzzo

Servizio Valutazioni Ambientali

(condivisione tramite sistema di gestione documentale)

OGGETTO: Svea Solar Italia. S.r.l. - Procedimento di autorizzazione ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica da 6.320,16 kW “SSI-FV001” nel Comune di Gissi e opere di connessione alla rete (cod. rintracciabilità 303904809). Sospensione.

Con riferimento al riavvio della conferenza dei servizi in oggetto, disposta da questo Servizio con nota prot. n. 0435313/23 del 24/10/2023, e alle valutazioni ambientali previste dalla parte II del D.Lgs. 152/2006 si rappresenta quanto segue.

Il proponente, all’atto dell’istanza di autorizzazione unica del 03/11/2021, acquisita agli atti con prot. n. 0463414/21 del 04/11/2021, successivamente perfezionata con le note agli atti con prot. n. 0529220/21 del 25/11/2021 e n. 0541629/21 del 06/12/2021, ha trasmesso il progetto per la realizzazione dell’impianto richiamato in oggetto, le cui opere di connessione consistono in un elettrodotto interrato MT 20 kV di circa 2.975 m fino alla cabina denominata “CP Gissi”.

Questo Servizio, con nota prot. n. 0545700/21 del 09/12/2021, ha indetto la conferenza dei servizi ex art. 14-bis L. 241/90 specificando che “*Il termine per la conclusione del procedimento di cui all’art. 12, comma 4, del D.lgs. n. 387/2003, deve tener conto del tempo necessario per l’espletamento della verifica di assoggettabilità sul progetto, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come disposto dallo stesso art. 12, comma 4, del D.lgs. n. 387/2003*” (cfr. penultimo periodo).

Con giudizio CCR-VIA n. 3620 del 10/03/2022, il progetto ha ottenuto parere favorevole all’esclusione dalla procedura di VIA sulla base della documentazione progettuale inviata con la sopra richiamata istanza di autorizzazione unica e acquisita agli atti dal competente Servizio Valutazione Ambientali.

Il 23/03/2022 (nota agli atti con prot. 0114306/22) Codesto Proponente chiedeva una sospensione del procedimento, accordata da questo Servizio il 24/03/2022.

In data 12/05/2023 (nota agli atti con prot. n. 0210194/23 del 15/05/2023), Codesto Proponente ha quindi richiesto la riattivazione del procedimento, trasmettendo un nuovo progetto della rete MT approvato dal distributore (cod. rintracciabilità 317078972), che prevede:

- potenziamento di un tratto della linea AT 150 kV tra SE di Alanno e CP di Scafa per una lunghezza di 1,5 Km, con sostituzione del conduttore e di 2 sostegni (gestore rete: Terna S.p.A., condiviso con preventivo cod. 317078972);
- potenziamento della Cabina primaria di Gissi (gestore rete E-Distribuzione S.p.A, condiviso con preventivo cod. 317078972);



- nuovo elettrodotto che collega l'impianto oggetto di autorizzazione con la CP di Gissi, che riprende il progetto del vecchio preventivo di connessione cod. 303904809 (ex cod. rintracciabilità 262754610): gestore rete E-Distribuzione S.p.A..

Come noto, questo Servizio, all'esito delle valutazioni preliminari, ha comunicato al proponente che l'intervento di cui al primo alinea è relativo al potenziamento di un tratto della linea elettrica AT 150 kV tra SE di Alanno e CP di Scafa facente parte della rete di trasmissione di nazionale, che risulta localizzato in area distante dall'impianto fotovoltaico e che pertanto non è pertinente con il procedimento di autorizzazione (cfr. nota prot. n. 0395295/23 del 27/09/2023), procedendo ad archiviazione della relativa documentazione.

Quindi, con nota prot. n. 0435313/23 del 24/10/2023, il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio ha riavviato il procedimento di autorizzazione unica.

All'atto della valutazione dei documenti presentati da Codesto Proponente, è emerso che il progetto delle opere di connessione trasmesso con l'istanza di autorizzazione e incluso, unitamente al progetto dell'impianto, nell'oggetto del giudizio CCR-VIA n. 3620 del 10/03/2022, differisce dal progetto delle opere di connessione trasmesso in data 12/05/2023, con particolare riferimento alle opere di potenziamento della CP di Gissi. Per queste varianti, anche tramite interlocuzioni informali con il Servizio Valutazioni Ambientali, non risulta che sia stato espletato il necessario procedimento di "verifica preliminare" previsto dall'art. 6, cc. 9 e 9-bis del D.Lgs. 152/2006, procedimento che il Proponente avrebbe dovuto istanziare presso il competente Servizio (per l'appunto, il Servizio Valutazioni Ambientali).

Per questo motivo, risulta impedita la prosecuzione dei lavori della conferenza dei servizi. I lavori, pertanto, sono sospesi sino a esito positivo del predetto procedimento di verifica preliminare o sino a conclusione di eventuali ulteriori procedimenti richiesti dal Servizio Valutazioni Ambientali.

Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)